

Statistiques de la simulation

Lignes N° 1 à 2160 · 2160 lignes analysées · rapport généré le 29/09/2026 à 18:47

1. Déroulement de la simulation

Élément	Valeur
État de la simulation	Non lancée (statistiques calculées sur tout le tableau)
Lignes dans le tableau	2160
Lignes simulées (parcourues)	0 sur 2160 (0,0 %)
Vitesse de simulation	1000 ms par ligne
Durée pour tout le tableau	36 min 00 s

2. Statut des lignes (facteur le plus contraignant)

Tableau complet (2160 lignes)

Favorable		1080 (50,0 %)
Moins favorable		657 (30,4 %)
Défavorable		423 (19,6 %)

Favorable : 3 facteurs verts · Moins favorable : pire facteur jaune, aucun rouge · Défavorable : au moins un facteur hors seuils (rouge).

3. Détail par facteur

Facteur	Moyenne	Vert	Jaune	Rouge	Rouge dans lignes défav.
Soleil (W/m²)	601	1683 (77,9 %)	57 (2,6 %)	420 (19,4 %)	420 (99,3 %)
Température (°C)	29,3	1744 (80,7 %)	403 (18,7 %)	13 (0,6 %)	13 (3,1 %)
Vent (m/s)	8,6	1296 (60,0 %)	838 (38,8 %)	26 (1,2 %)	26 (6,1 %)

4. Performance estimée (panneau de référence 400 Wc)

Indicateur	Valeur
Puissance relative moyenne (P/Pstc)	0,571 (57,1 %) ≈ 228 W
Meilleure ligne	N° 1622 : 0,930 (≈ 372 W)
Ligne la plus faible	N° 341 : 0,290 (≈ 116 W)
Tc moyenne / pertes thermiques	36,6 °C / 4,6 %
Production bonne / moyenne / faible	31,9 % / 38,4 % / 29,8 %

5. Conclusion

Sur les 2160 lignes du tableau de simulation, 50,0 % sont favorables, 30,4 % moins favorables et 19,6 % défavorables : les conditions sont majoritairement favorables. Le facteur qui rend le plus souvent une ligne défavorable est soleil (99,3 % des lignes défavorables). Le panneau de référence produirait en moyenne 57,1 % de sa puissance nominale (≈ 228 W), avec une température de cellule moyenne de 36,6 °C.

Détails pour la simulation photovoltaïque (1/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
1	400	34	10	Moins favorable
2	400	34	10	Moins favorable
3	400	29	8	Favorable
4	399	36	9	Défavorable
5	399	36	9	Défavorable
6	450	30	8	Favorable
7	400	30	8	Favorable
8	400	34	10	Moins favorable
9	400	34	13	Moins favorable
10	550	30	8	Favorable
11	400	34	13	Moins favorable
12	399	36	9	Défavorable
13	350	25	10	Défavorable
14	380	9	2	Défavorable
15	811	34	14	Moins favorable
16	801	33	9	Moins favorable
17	801	31	9	Moins favorable
18	800	31	8	Moins favorable
19	800	30	8	Favorable
20	800	30	9	Moins favorable
21	350	25	10	Défavorable
22	380	26	10	Défavorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (2/99)

N°	Soleil T	Température	Vent	Statut
23	399	28	8	Défavorable
24	500	28	8	Favorable
25	600	28	8	Favorable
26	600	28	8	Favorable
27	610	29	8	Favorable
28	730	29	8	Favorable
29	800	30	8	Favorable
30	800	31	8	Moins favorable
31	800	30	8	Favorable
32	800	30	9	Moins favorable
33	350	25	10	Défavorable
34	380	26	10	Défavorable
35	400	28	9	Moins favorable
36	500	28	8	Favorable
37	600	28	8	Favorable
38	600	28	8	Favorable
39	610	29	8	Favorable
40	730	29	8	Favorable
41	800	30	8	Favorable
42	800	30	8	Favorable
43	800	30	9	Moins favorable
44	350	25	10	Défavorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (3/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
45	380	26	10	Défavorable
46	500	28	8	Favorable
47	600	28	8	Favorable
48	600	28	8	Favorable
49	610	29	8	Favorable
50	730	29	8	Favorable
51	800	30	8	Favorable
52	801	31	9	Moins favorable
53	800	30	8	Favorable
54	811	31	9	Moins favorable
55	350	25	10	Défavorable
56	380	26	10	Défavorable
57	400	28	8	Favorable
58	500	28	8	Favorable
59	600	28	8	Favorable
60	600	28	8	Favorable
61	610	29	8	Favorable
62	730	29	8	Favorable
63	800	30	8	Favorable
64	800	31	8	Moins favorable
65	800	30	8	Favorable
66	800	30	9	Moins favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (4/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
67	350	9	2	Défavorable
68	380	9	2	Défavorable
69	400	28	8	Favorable
70	500	28	8	Favorable
71	600	28	8	Favorable
72	600	28	8	Favorable
73	610	29	8	Favorable
74	730	29	8	Favorable
75	800	30	8	Favorable
76	801	31	9	Moins favorable
77	800	30	8	Favorable
78	800	30	9	Moins favorable
79	350	25	10	Défavorable
80	380	26	10	Défavorable
81	400	28	10	Moins favorable
82	500	28	10	Moins favorable
83	600	28	8	Favorable
84	600	28	8	Favorable
85	610	29	8	Favorable
86	730	29	8	Favorable
87	800	30	8	Favorable
88	800	31	8	Moins favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (5/99)

N°	Soleil T	Température	Vent	Statut
89	800	30	8	Favorable
90	800	30	9	Moins favorable
91	350	25	10	Défavorable
92	380	26	10	Défavorable
93	400	28	8	Favorable
94	500	28	8	Favorable
95	600	28	8	Favorable
96	600	28	8	Favorable
97	610	29	8	Favorable
98	730	29	8	Favorable
99	800	30	8	Favorable
100	800	31	8	Moins favorable
101	800	30	8	Favorable
102	800	30	9	Moins favorable
103	350	25	10	Défavorable
104	380	26	10	Défavorable
105	399	28	8	Défavorable
106	500	28	8	Favorable
107	600	28	8	Favorable
108	600	28	8	Favorable
109	610	29	8	Favorable
110	730	29	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (6/99)

N°	Soleil T	Température	Vent	Statut
111	800	30	8	Favorable
112	800	31	8	Moins favorable
113	800	30	8	Favorable
114	800	30	9	Moins favorable
115	350	9	1	Défavorable
116	380	26	10	Défavorable
117	400	28	9	Moins favorable
118	500	28	8	Favorable
119	600	28	8	Favorable
120	600	28	8	Favorable
121	610	29	8	Favorable
122	730	29	8	Favorable
123	800	30	8	Favorable
124	801	31	11	Moins favorable
125	800	30	8	Favorable
126	800	30	9	Moins favorable
127	350	25	10	Défavorable
128	380	26	10	Défavorable
129	400	28	8	Favorable
130	500	28	8	Favorable
131	600	28	8	Favorable
132	600	28	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (7/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
133	610	29	8	Favorable
134	730	29	8	Favorable
135	810	31	9	Moins favorable
136	650	31	10	Moins favorable
137	500	31	9	Moins favorable
138	800	30	9	Moins favorable
139	350	46	16	Défavorable
140	380	26	10	Défavorable
141	400	28	8	Favorable
142	500	28	8	Favorable
143	600	28	8	Favorable
144	600	28	8	Favorable
145	610	29	8	Favorable
146	730	29	8	Favorable
147	800	30	8	Favorable
148	800	31	8	Moins favorable
149	801	31	9	Moins favorable
150	800	30	9	Moins favorable
151	350	25	10	Défavorable
152	380	9	2	Défavorable
153	400	28	8	Favorable
154	500	28	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (8/99)

N°	Soleil T	Température	Vent	Statut
155	600	28	8	Favorable
156	600	28	8	Favorable
157	610	29	8	Favorable
158	730	29	8	Favorable
159	800	30	8	Favorable
160	800	31	8	Moins favorable
161	800	30	8	Favorable
162	800	30	9	Moins favorable
163	350	25	10	Défavorable
164	380	26	10	Défavorable
165	400	28	10	Moins favorable
166	500	28	10	Moins favorable
167	600	28	8	Favorable
168	600	28	8	Favorable
169	610	29	8	Favorable
170	730	29	8	Favorable
171	800	30	8	Favorable
172	800	31	8	Moins favorable
173	800	30	8	Favorable
174	800	30	9	Moins favorable
175	350	25	10	Défavorable
176	380	26	10	Défavorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (9/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
177	399	9	2	Défavorable
178	500	28	8	Favorable
179	600	28	8	Favorable
180	600	28	8	Favorable
181	610	29	8	Favorable
182	730	29	8	Favorable
183	900	31	11	Moins favorable
184	800	31	8	Moins favorable
185	800	30	8	Favorable
186	800	30	9	Moins favorable
187	350	25	10	Défavorable
188	380	26	10	Défavorable
189	399	9	2	Défavorable
190	500	28	8	Favorable
191	600	28	8	Favorable
192	600	28	8	Favorable
193	610	29	8	Favorable
194	730	29	8	Favorable
195	801	31	9	Moins favorable
196	800	31	8	Moins favorable
197	800	30	8	Favorable
198	800	30	9	Moins favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (10/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
199	350	25	10	Défavorable
200	380	9	2	Défavorable
201	400	28	9	Moins favorable
202	500	28	8	Favorable
203	600	28	8	Favorable
204	600	28	8	Favorable
205	610	29	8	Favorable
206	730	29	8	Favorable
207	810	33	9	Moins favorable
208	800	31	8	Moins favorable
209	800	30	8	Favorable
210	800	30	9	Moins favorable
211	350	9	2	Défavorable
212	380	26	10	Défavorable
213	391	28	8	Défavorable
214	500	28	8	Favorable
215	600	28	8	Favorable
216	600	28	8	Favorable
217	610	29	8	Favorable
218	730	29	8	Favorable
219	800	30	8	Favorable
220	806	31	11	Moins favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (11/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
221	801	30	8	Moins favorable
222	800	30	9	Moins favorable
223	350	25	10	Défavorable
224	380	26	10	Défavorable
225	400	35	8	Moins favorable
226	500	28	8	Favorable
227	600	28	8	Favorable
228	600	31	8	Moins favorable
229	610	29	8	Favorable
230	730	29	8	Favorable
231	800	30	8	Favorable
232	800	31	8	Moins favorable
233	800	30	8	Favorable
234	800	30	9	Moins favorable
235	350	25	10	Défavorable
236	380	26	10	Défavorable
237	400	31	8	Moins favorable
238	500	28	8	Favorable
239	600	28	8	Favorable
240	600	28	8	Favorable
241	610	29	8	Favorable
242	730	29	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (12/99)

N°	Soleil T	Température	Vent	Statut
243	800	30	8	Favorable
244	800	31	9	Moins favorable
245	800	30	8	Favorable
246	800	30	9	Moins favorable
247	350	25	10	Défavorable
248	380	26	10	Défavorable
249	400	28	10	Moins favorable
250	500	28	10	Moins favorable
251	600	28	10	Moins favorable
252	600	28	8	Favorable
253	610	29	8	Favorable
254	730	29	8	Favorable
255	800	30	8	Favorable
256	800	31	8	Moins favorable
257	800	30	8	Favorable
258	800	30	9	Moins favorable
259	350	25	10	Défavorable
260	380	26	10	Défavorable
261	400	28	8	Favorable
262	500	28	8	Favorable
263	600	28	8	Favorable
264	600	28	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (13/99)

N°	Soleil T	Température	Vent	Statut
265	610	29	8	Favorable
266	730	29	8	Favorable
267	800	30	8	Favorable
268	800	31	8	Moins favorable
269	800	30	8	Favorable
270	800	30	9	Moins favorable
271	350	25	10	Défavorable
272	380	26	10	Défavorable
273	399	28	8	Défavorable
274	500	28	8	Favorable
275	600	28	8	Favorable
276	600	28	8	Favorable
277	610	29	8	Favorable
278	730	29	8	Favorable
279	800	30	9	Moins favorable
280	800	31	8	Moins favorable
281	800	30	8	Favorable
282	800	30	9	Moins favorable
283	350	25	10	Défavorable
284	380	26	10	Défavorable
285	400	28	9	Moins favorable
286	500	29	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (14/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
287	600	28	8	Favorable
288	600	28	8	Favorable
289	610	29	8	Favorable
290	730	29	8	Favorable
291	800	30	8	Favorable
292	800	31	8	Moins favorable
293	800	30	8	Favorable
294	800	30	9	Moins favorable
295	350	25	10	Défavorable
296	380	26	10	Défavorable
297	400	28	8	Favorable
298	500	28	8	Favorable
299	600	28	8	Favorable
300	600	28	8	Favorable
301	610	29	8	Favorable
302	730	29	8	Favorable
303	800	31	9	Moins favorable
304	800	31	8	Moins favorable
305	800	30	8	Favorable
306	800	30	9	Moins favorable
307	350	25	10	Défavorable
308	380	26	10	Défavorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (15/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
309	400	28	10	Moins favorable
310	500	28	8	Favorable
311	600	28	8	Favorable
312	600	28	8	Favorable
313	610	29	8	Favorable
314	730	29	8	Favorable
315	800	30	8	Favorable
316	600	28	10	Moins favorable
317	600	28	8	Favorable
318	600	28	8	Favorable
319	610	29	8	Favorable
320	730	29	8	Favorable
321	800	30	8	Favorable
322	800	31	8	Moins favorable
323	800	30	9	Moins favorable
324	600	31	8	Moins favorable
325	600	28	8	Favorable
326	610	29	8	Favorable
327	730	29	8	Favorable
328	800	30	8	Favorable
329	800	31	8	Moins favorable
330	800	30	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (16/99)

N°	Soleil T	Température	Vent	Statut
331	450	30	8	Favorable
332	460	30	9	Moins favorable
333	460	30	9	Moins favorable
334	470	29	7	Favorable
335	500	30	9	Moins favorable
336	500	30	9	Moins favorable
337	600	28	8	Favorable
338	700	30	9	Moins favorable
339	750	30	9	Moins favorable
340	390	30	9	Défavorable
341	300	30	9	Défavorable
342	300	30	9	Défavorable
343	400	30	7	Favorable
344	800	29	8	Favorable
345	800	30	9	Moins favorable
346	800	29	8	Favorable
347	800	30	9	Moins favorable
348	800	28	7	Favorable
349	800	30	9	Moins favorable
350	800	30	9	Moins favorable
351	700	30	8	Favorable
352	400	30	9	Moins favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (17/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
353	390	30	9	Défavorable
354	350	30	9	Défavorable
355	350	25	10	Défavorable
356	380	26	10	Défavorable
357	400	28	10	Moins favorable
358	500	28	10	Moins favorable
359	600	28	8	Favorable
360	600	28	8	Favorable
361	610	29	8	Favorable
362	730	29	8	Favorable
363	801	30	9	Moins favorable
364	800	31	8	Moins favorable
365	800	30	8	Favorable
366	800	30	9	Moins favorable
367	350	25	10	Défavorable
368	380	26	10	Défavorable
369	400	28	8	Favorable
370	500	28	8	Favorable
371	600	28	8	Favorable
372	600	28	8	Favorable
373	610	29	8	Favorable
374	730	29	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (18/99)

N°	Soleil T	Température	Vent	Statut
375	800	30	8	Favorable
376	800	31	8	Moins favorable
377	800	30	8	Favorable
378	800	30	9	Moins favorable
379	350	25	10	Défavorable
380	380	26	10	Défavorable
381	399	28	8	Défavorable
382	500	28	9	Moins favorable
383	600	28	10	Moins favorable
384	600	28	8	Favorable
385	610	29	8	Favorable
386	730	29	8	Favorable
387	800	30	8	Favorable
388	800	31	8	Moins favorable
389	800	30	8	Favorable
390	800	30	9	Moins favorable
391	350	25	10	Défavorable
392	380	26	10	Défavorable
393	400	28	9	Moins favorable
394	500	28	9	Moins favorable
395	600	28	8	Favorable
396	600	28	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (19/99)

N°	Soleil T	Température	Vent	Statut
397	610	29	8	Favorable
398	730	29	8	Favorable
399	800	31	8	Moins favorable
400	800	31	8	Moins favorable
401	800	30	8	Favorable
402	800	30	9	Moins favorable
403	350	25	10	Défavorable
404	380	26	10	Défavorable
405	400	33	8	Moins favorable
406	500	28	8	Favorable
407	600	28	8	Favorable
408	600	28	8	Favorable
409	610	29	8	Favorable
410	800	31	8	Moins favorable
411	800	30	9	Moins favorable
412	350	25	10	Défavorable
413	380	26	10	Défavorable
414	400	28	9	Moins favorable
415	500	33	8	Moins favorable
416	600	28	8	Favorable
417	610	29	8	Favorable
418	730	29	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (20/99)

N°	Soleil T	Température	Vent	Statut
419	800	30	8	Favorable
420	730	29	9	Moins favorable
421	800	30	9	Moins favorable
422	800	31	8	Moins favorable
423	800	30	9	Moins favorable
424	800	30	9	Moins favorable
425	350	25	10	Défavorable
426	800	30	8	Favorable
427	800	31	9	Moins favorable
428	350	27	10	Défavorable
429	380	28	10	Défavorable
430	400	29	9	Moins favorable
431	610	29	8	Favorable
432	730	29	8	Favorable
433	812	31	12	Moins favorable
434	800	31	8	Moins favorable
435	800	30	9	Moins favorable
436	350	25	10	Défavorable
437	380	9	2	Défavorable
438	400	28	8	Favorable
439	500	28	8	Favorable
440	600	28	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (21/99)

N°	Soleil T	Température	Vent	Statut
441	600	28	8	Favorable
442	610	29	8	Favorable
443	730	29	8	Favorable
444	800	30	8	Favorable
445	800	31	8	Moins favorable
446	800	30	8	Favorable
447	800	30	9	Moins favorable
448	350	25	10	Défavorable
449	380	26	10	Défavorable
450	400	28	8	Favorable
451	500	28	8	Favorable
452	600	28	8	Favorable
453	600	28	8	Favorable
454	610	29	8	Favorable
455	730	29	8	Favorable
456	800	30	8	Favorable
457	800	31	8	Moins favorable
458	800	30	8	Favorable
459	800	30	9	Moins favorable
460	350	25	10	Défavorable
461	380	26	10	Défavorable
462	400	28	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (22/99)

N°	Soleil T	Température	Vent	Statut
463	500	28	8	Favorable
464	600	28	8	Favorable
465	600	28	8	Favorable
466	610	29	8	Favorable
467	730	29	8	Favorable
468	800	30	8	Favorable
469	800	31	8	Moins favorable
470	800	30	8	Favorable
471	800	30	9	Moins favorable
472	350	25	10	Défavorable
473	380	26	10	Défavorable
474	400	28	10	Moins favorable
475	500	28	10	Moins favorable
476	600	28	9	Moins favorable
477	600	28	8	Favorable
478	610	29	8	Favorable
479	730	29	8	Favorable
480	800	30	8	Favorable
481	800	31	8	Moins favorable
482	800	30	9	Moins favorable
483	800	30	9	Moins favorable
484	350	25	10	Défavorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (23/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
485	380	26	10	Défavorable
486	400	28	11	Moins favorable
487	500	28	8	Favorable
488	600	28	8	Favorable
489	600	28	8	Favorable
490	610	29	8	Favorable
491	730	29	8	Favorable
492	800	30	8	Favorable
493	800	31	8	Moins favorable
494	800	30	8	Favorable
495	800	30	9	Moins favorable
496	350	25	10	Défavorable
497	380	26	10	Défavorable
498	399	28	8	Défavorable
499	500	28	8	Favorable
500	600	28	8	Favorable
501	600	28	8	Favorable
502	610	29	8	Favorable
503	730	29	8	Favorable
504	800	30	9	Moins favorable
505	800	31	8	Moins favorable
506	800	30	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (24/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
507	800	30	9	Moins favorable
508	350	25	10	Défavorable
509	380	26	10	Défavorable
510	400	28	9	Moins favorable
511	500	28	8	Favorable
512	600	28	8	Favorable
513	600	28	8	Favorable
514	610	29	8	Favorable
515	730	29	8	Favorable
516	800	30	9	Moins favorable
517	800	31	8	Moins favorable
518	800	30	8	Favorable
519	800	30	9	Moins favorable
520	350	25	10	Défavorable
521	380	26	10	Défavorable
522	400	28	8	Favorable
523	500	28	8	Favorable
524	600	28	8	Favorable
525	600	28	8	Favorable
526	610	29	8	Favorable
527	730	29	8	Favorable
528	800	31	9	Moins favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (25/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
529	800	31	8	Moins favorable
530	800	30	8	Favorable
531	800	30	9	Moins favorable
532	350	25	10	Défavorable
533	380	26	10	Défavorable
534	400	28	8	Favorable
535	500	28	8	Favorable
536	600	28	8	Favorable
537	600	28	8	Favorable
538	610	29	8	Favorable
539	730	29	8	Favorable
540	800	31	9	Moins favorable
541	800	31	8	Moins favorable
542	800	30	8	Favorable
543	800	30	9	Moins favorable
544	350	25	10	Défavorable
545	380	26	10	Défavorable
546	400	35	10	Moins favorable
547	500	28	8	Favorable
548	600	28	8	Favorable
549	600	28	8	Favorable
550	610	29	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (26/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
551	730	29	8	Favorable
552	800	35	9	Moins favorable
553	800	31	8	Moins favorable
554	800	30	9	Moins favorable
555	800	30	9	Moins favorable
556	350	25	10	Défavorable
557	380	26	10	Défavorable
558	400	28	10	Moins favorable
559	500	28	10	Moins favorable
560	600	28	8	Favorable
561	600	28	8	Favorable
562	610	29	8	Favorable
563	730	29	8	Favorable
564	800	30	8	Favorable
565	800	31	8	Moins favorable
566	800	30	9	Moins favorable
567	800	30	9	Moins favorable
568	350	25	10	Défavorable
569	380	26	10	Défavorable
570	400	31	9	Moins favorable
571	500	28	8	Favorable
572	600	28	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (27/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
573	600	28	8	Favorable
574	610	29	8	Favorable
575	730	29	8	Favorable
576	800	30	9	Moins favorable
577	800	31	8	Moins favorable
578	800	30	8	Favorable
579	800	30	9	Moins favorable
580	350	25	10	Défavorable
581	380	26	10	Défavorable
582	399	28	8	Défavorable
583	500	28	9	Moins favorable
584	600	28	8	Favorable
585	600	28	8	Favorable
586	610	29	8	Favorable
587	730	29	9	Moins favorable
588	800	30	8	Favorable
589	800	31	8	Moins favorable
590	800	30	8	Favorable
591	800	30	9	Moins favorable
592	350	29	10	Défavorable
593	380	29	10	Défavorable
594	400	28	9	Moins favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (28/99)

N°	Soleil T	Température	Vent	Statut
595	500	29	8	Favorable
596	600	29	8	Favorable
597	600	31	8	Moins favorable
598	610	29	8	Favorable
599	730	29	8	Favorable
600	800	30	8	Favorable
601	800	31	8	Moins favorable
602	800	33	8	Moins favorable
603	800	30	9	Moins favorable
604	350	25	10	Défavorable
605	380	26	10	Défavorable
606	400	28	8	Favorable
607	500	28	8	Favorable
608	600	28	8	Favorable
609	600	28	8	Favorable
610	610	29	8	Favorable
611	730	29	8	Favorable
612	800	30	9	Moins favorable
613	800	31	8	Moins favorable
614	800	30	8	Favorable
615	800	30	9	Moins favorable
616	350	25	10	Défavorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (29/99)

N°	Soleil T	Température	Vent	Statut
617	380	26	10	Défavorable
618	400	31	9	Moins favorable
619	500	28	8	Favorable
620	600	28	8	Favorable
621	600	28	8	Favorable
622	610	29	8	Favorable
623	730	29	8	Favorable
624	800	30	8	Favorable
625	600	28	8	Favorable
626	600	28	8	Favorable
627	600	28	8	Favorable
628	610	29	8	Favorable
629	730	29	8	Favorable
630	800	30	8	Favorable
631	800	31	8	Moins favorable
632	800	30	8	Favorable
633	600	28	8	Favorable
634	600	28	8	Favorable
635	610	29	8	Favorable
636	730	29	8	Favorable
637	800	30	8	Favorable
638	800	31	8	Moins favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (30/99)

N°	Soleil T	Température	Vent	Statut
639	800	30	8	Favorable
640	450	30	8	Favorable
641	460	30	9	Moins favorable
642	460	30	9	Moins favorable
643	470	29	7	Favorable
644	500	30	9	Moins favorable
645	500	30	9	Moins favorable
646	600	28	8	Favorable
647	700	30	9	Moins favorable
648	750	30	9	Moins favorable
649	390	30	9	Défavorable
650	300	30	9	Défavorable
651	300	30	9	Défavorable
652	399	9	2	Défavorable
653	800	29	8	Favorable
654	800	30	9	Moins favorable
655	800	29	8	Favorable
656	800	30	9	Moins favorable
657	800	28	7	Favorable
658	800	30	9	Moins favorable
659	800	30	9	Moins favorable
660	700	30	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (31/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
661	400	30	9	Moins favorable
662	390	30	9	Défavorable
663	350	30	9	Défavorable
664	350	25	10	Défavorable
665	380	26	10	Défavorable
666	400	28	10	Moins favorable
667	500	28	10	Moins favorable
668	600	28	8	Favorable
669	600	28	8	Favorable
670	610	29	8	Favorable
671	730	29	8	Favorable
672	800	30	8	Favorable
673	800	31	8	Moins favorable
674	800	30	8	Favorable
675	800	30	9	Moins favorable
676	350	25	10	Défavorable
677	380	26	10	Défavorable
678	400	28	8	Favorable
679	500	28	8	Favorable
680	600	28	8	Favorable
681	600	28	8	Favorable
682	610	29	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (32/99)

N°	Soleil T	Température	Vent	Statut
683	730	29	8	Favorable
684	800	30	8	Favorable
685	800	31	8	Moins favorable
686	800	30	8	Favorable
687	800	30	9	Moins favorable
688	350	25	10	Défavorable
689	380	26	10	Défavorable
690	399	28	8	Défavorable
691	500	28	8	Favorable
692	600	28	8	Favorable
693	600	28	8	Favorable
694	610	29	8	Favorable
695	730	29	8	Favorable
696	800	30	8	Favorable
697	800	31	8	Moins favorable
698	800	30	8	Favorable
699	800	30	9	Moins favorable
700	350	25	10	Défavorable
701	380	26	10	Défavorable
702	400	28	9	Moins favorable
703	500	28	8	Favorable
704	600	28	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (33/99)

N°	Soleil T	Température	Vent	Statut
705	600	28	8	Favorable
706	610	29	8	Favorable
707	730	29	8	Favorable
708	800	30	8	Favorable
709	800	31	8	Moins favorable
710	800	30	8	Favorable
711	800	30	9	Moins favorable
712	350	25	10	Défavorable
713	380	26	10	Défavorable
714	400	28	8	Favorable
715	500	28	8	Favorable
716	600	28	8	Favorable
717	600	28	8	Favorable
718	610	29	8	Favorable
719	730	29	8	Favorable
720	800	30	8	Favorable
721	800	31	8	Moins favorable
722	800	30	8	Favorable
723	800	30	9	Moins favorable
724	350	25	10	Défavorable
725	380	26	10	Défavorable
726	400	28	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (34/99)

N°	Soleil T	Température	Vent	Statut
727	500	28	8	Favorable
728	600	28	8	Favorable
729	600	28	8	Favorable
730	610	29	8	Favorable
731	730	29	8	Favorable
732	800	30	8	Favorable
733	800	31	8	Moins favorable
734	800	30	8	Favorable
735	800	30	9	Moins favorable
736	350	25	10	Défavorable
737	380	26	10	Défavorable
738	400	28	8	Favorable
739	500	28	8	Favorable
740	600	28	8	Favorable
741	600	28	8	Favorable
742	610	29	8	Favorable
743	730	29	8	Favorable
744	800	30	8	Favorable
745	800	31	8	Moins favorable
746	800	30	8	Favorable
747	800	30	9	Moins favorable
748	350	25	10	Défavorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (35/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
749	380	26	10	Défavorable
750	400	28	10	Moins favorable
751	500	28	10	Moins favorable
752	600	28	8	Favorable
753	600	28	8	Favorable
754	610	29	8	Favorable
755	730	29	8	Favorable
756	800	30	8	Favorable
757	800	31	8	Moins favorable
758	800	30	8	Favorable
759	800	30	9	Moins favorable
760	350	25	10	Défavorable
761	380	26	10	Défavorable
762	400	28	8	Favorable
763	500	28	8	Favorable
764	600	28	8	Favorable
765	600	28	8	Favorable
766	610	29	8	Favorable
767	730	29	8	Favorable
768	800	30	8	Favorable
769	800	31	8	Moins favorable
770	800	30	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (36/99)

N°	Soleil T	Température	Vent	Statut
771	800	30	9	Moins favorable
772	350	25	10	Défavorable
773	380	26	10	Défavorable
774	399	28	8	Défavorable
775	500	28	8	Favorable
776	600	28	8	Favorable
777	600	28	8	Favorable
778	610	29	8	Favorable
779	730	29	8	Favorable
780	800	30	8	Favorable
781	800	31	8	Moins favorable
782	800	30	8	Favorable
783	800	30	9	Moins favorable
784	350	25	10	Défavorable
785	380	26	10	Défavorable
786	400	28	9	Moins favorable
787	500	28	8	Favorable
788	600	28	8	Favorable
789	600	28	8	Favorable
790	610	29	8	Favorable
791	730	29	8	Favorable
792	800	30	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (37/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
793	800	31	8	Moins favorable
794	800	30	8	Favorable
795	800	30	9	Moins favorable
796	350	25	10	Défavorable
797	380	26	10	Défavorable
798	400	28	8	Favorable
799	500	28	8	Favorable
800	600	28	8	Favorable
801	600	28	8	Favorable
802	610	29	8	Favorable
803	730	29	8	Favorable
804	800	30	8	Favorable
805	800	31	8	Moins favorable
806	800	30	8	Favorable
807	800	30	9	Moins favorable
808	350	25	10	Défavorable
809	380	26	10	Défavorable
810	400	28	8	Favorable
811	500	28	8	Favorable
812	600	28	8	Favorable
813	600	28	8	Favorable
814	610	29	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (38/99)

N°	Soleil T	Température	Vent	Statut
815	730	29	8	Favorable
816	800	30	8	Favorable
817	800	31	8	Moins favorable
818	800	30	8	Favorable
819	800	30	9	Moins favorable
820	350	25	10	Défavorable
821	380	26	10	Défavorable
822	400	28	8	Favorable
823	500	28	8	Favorable
824	600	28	8	Favorable
825	600	28	8	Favorable
826	610	29	8	Favorable
827	730	29	8	Favorable
828	800	30	8	Favorable
829	800	31	8	Moins favorable
830	800	30	8	Favorable
831	800	30	9	Moins favorable
832	350	25	10	Défavorable
833	380	26	10	Défavorable
834	400	28	10	Moins favorable
835	500	28	10	Moins favorable
836	600	28	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (39/99)

N°	Soleil T	Température	Vent	Statut
837	600	28	8	Favorable
838	610	29	8	Favorable
839	730	29	8	Favorable
840	800	30	8	Favorable
841	800	31	8	Moins favorable
842	800	30	8	Favorable
843	800	30	9	Moins favorable
844	350	25	10	Défavorable
845	380	26	10	Défavorable
846	400	28	8	Favorable
847	500	28	8	Favorable
848	600	28	8	Favorable
849	600	28	8	Favorable
850	610	29	8	Favorable
851	730	29	8	Favorable
852	800	30	8	Favorable
853	800	31	8	Moins favorable
854	800	30	8	Favorable
855	800	30	9	Moins favorable
856	350	25	10	Défavorable
857	380	26	10	Défavorable
858	399	28	8	Défavorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (40/99)

N°	Soleil T	Température	Vent	Statut
859	500	28	8	Favorable
860	600	28	8	Favorable
861	600	28	8	Favorable
862	610	29	8	Favorable
863	730	29	8	Favorable
864	800	30	8	Favorable
865	800	31	8	Moins favorable
866	800	30	8	Favorable
867	800	30	9	Moins favorable
868	350	25	10	Défavorable
869	380	26	10	Défavorable
870	400	28	9	Moins favorable
871	500	28	8	Favorable
872	600	28	8	Favorable
873	600	28	8	Favorable
874	610	29	8	Favorable
875	730	29	8	Favorable
876	800	30	8	Favorable
877	800	31	8	Moins favorable
878	800	30	8	Favorable
879	800	30	9	Moins favorable
880	350	25	10	Défavorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (41/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
881	380	26	10	Défavorable
882	400	28	8	Favorable
883	500	28	8	Favorable
884	600	28	8	Favorable
885	600	28	8	Favorable
886	610	29	8	Favorable
887	730	29	8	Favorable
888	800	30	8	Favorable
889	800	31	8	Moins favorable
890	800	30	8	Favorable
891	800	30	9	Moins favorable
892	350	25	10	Défavorable
893	380	26	10	Défavorable
894	400	28	8	Favorable
895	500	28	8	Favorable
896	600	28	8	Favorable
897	600	28	8	Favorable
898	610	29	8	Favorable
899	730	29	8	Favorable
900	800	30	8	Favorable
901	800	31	8	Moins favorable
902	800	30	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (42/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
903	800	30	9	Moins favorable
904	350	25	10	Défavorable
905	380	26	10	Défavorable
906	400	28	8	Favorable
907	500	28	8	Favorable
908	600	28	8	Favorable
909	600	28	8	Favorable
910	610	29	8	Favorable
911	730	29	8	Favorable
912	800	30	8	Favorable
913	800	31	8	Moins favorable
914	800	30	8	Favorable
915	800	30	9	Moins favorable
916	350	25	10	Défavorable
917	380	26	10	Défavorable
918	400	28	10	Moins favorable
919	500	28	10	Moins favorable
920	600	28	8	Favorable
921	600	28	8	Favorable
922	610	29	8	Favorable
923	730	29	8	Favorable
924	800	30	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (43/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
925	800	31	8	Moins favorable
926	800	30	8	Favorable
927	800	30	9	Moins favorable
928	350	25	10	Défavorable
929	380	26	10	Défavorable
930	400	28	8	Favorable
931	500	28	8	Favorable
932	600	28	8	Favorable
933	600	28	8	Favorable
934	610	29	8	Favorable
935	730	29	8	Favorable
936	800	30	8	Favorable
937	800	31	8	Moins favorable
938	800	30	8	Favorable
939	800	30	9	Moins favorable
940	350	25	10	Défavorable
941	380	26	10	Défavorable
942	399	28	8	Défavorable
943	500	28	8	Favorable
944	600	28	8	Favorable
945	600	28	8	Favorable
946	610	29	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (44/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
947	730	29	8	Favorable
948	800	30	8	Favorable
949	800	31	8	Moins favorable
950	800	30	8	Favorable
951	800	30	9	Moins favorable
952	350	25	10	Défavorable
953	380	26	10	Défavorable
954	400	28	9	Moins favorable
955	500	28	8	Favorable
956	600	28	8	Favorable
957	600	28	8	Favorable
958	610	29	8	Favorable
959	730	29	8	Favorable
960	800	30	8	Favorable
961	800	31	8	Moins favorable
962	800	30	8	Favorable
963	800	30	9	Moins favorable
964	350	25	10	Défavorable
965	380	26	10	Défavorable
966	400	28	8	Favorable
967	500	28	8	Favorable
968	600	28	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (45/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
969	600	28	8	Favorable
970	610	29	8	Favorable
971	730	29	8	Favorable
972	800	30	8	Favorable
973	800	31	8	Moins favorable
974	800	30	8	Favorable
975	800	30	9	Moins favorable
976	350	25	10	Défavorable
977	380	26	10	Défavorable
978	400	28	8	Favorable
979	500	28	8	Favorable
980	600	28	8	Favorable
981	600	28	8	Favorable
982	610	29	8	Favorable
983	730	29	8	Favorable
984	800	30	8	Favorable
985	600	28	8	Favorable
986	600	28	8	Favorable
987	600	28	8	Favorable
988	610	29	8	Favorable
989	730	29	8	Favorable
990	800	30	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (46/99)

N°	Soleil T	Température	Vent	Statut
991	800	31	8	Moins favorable
992	800	30	8	Favorable
993	600	28	8	Favorable
994	600	28	8	Favorable
995	610	29	8	Favorable
996	730	29	8	Favorable
997	800	30	8	Favorable
998	800	31	8	Moins favorable
999	800	30	8	Favorable
1000	450	30	8	Favorable
1001	460	30	9	Moins favorable
1002	460	30	9	Moins favorable
1003	470	29	7	Favorable
1004	500	30	9	Moins favorable
1005	500	30	9	Moins favorable
1006	600	28	8	Favorable
1007	700	30	9	Moins favorable
1008	750	30	9	Moins favorable
1009	390	30	9	Défavorable
1010	300	30	9	Défavorable
1011	300	30	9	Défavorable
1012	400	30	7	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (47/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
1013	800	29	8	Favorable
1014	800	30	9	Moins favorable
1015	800	29	8	Favorable
1016	800	30	9	Moins favorable
1017	800	28	7	Favorable
1018	800	30	9	Moins favorable
1019	800	30	9	Moins favorable
1020	700	30	8	Favorable
1021	400	30	9	Moins favorable
1022	390	30	9	Défavorable
1023	350	30	9	Défavorable
1024	350	25	10	Défavorable
1025	380	26	10	Défavorable
1026	400	28	10	Moins favorable
1027	500	28	10	Moins favorable
1028	600	28	8	Favorable
1029	600	28	8	Favorable
1030	610	29	8	Favorable
1031	730	29	8	Favorable
1032	800	30	8	Favorable
1033	800	31	8	Moins favorable
1034	800	30	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (48/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
1035	800	30	9	Moins favorable
1036	350	25	10	Défavorable
1037	380	26	10	Défavorable
1038	400	28	8	Favorable
1039	500	28	8	Favorable
1040	600	28	8	Favorable
1041	600	28	8	Favorable
1042	610	29	8	Favorable
1043	730	29	8	Favorable
1044	800	30	8	Favorable
1045	800	31	8	Moins favorable
1046	800	30	8	Favorable
1047	800	30	9	Moins favorable
1048	350	25	10	Défavorable
1049	380	26	10	Défavorable
1050	399	28	8	Défavorable
1051	500	28	8	Favorable
1052	600	28	8	Favorable
1053	600	28	8	Favorable
1054	610	29	8	Favorable
1055	730	29	8	Favorable
1056	800	30	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (49/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
1057	800	31	8	Moins favorable
1058	800	30	8	Favorable
1059	800	30	9	Moins favorable
1060	350	25	10	Défavorable
1061	380	26	10	Défavorable
1062	400	28	9	Moins favorable
1063	500	28	8	Favorable
1064	600	28	8	Favorable
1065	600	28	8	Favorable
1066	610	29	8	Favorable
1067	730	29	8	Favorable
1068	800	30	8	Favorable
1069	800	31	8	Moins favorable
1070	800	30	8	Favorable
1071	800	30	9	Moins favorable
1072	350	25	10	Défavorable
1073	380	26	10	Défavorable
1074	400	28	8	Favorable
1075	500	28	8	Favorable
1076	600	28	8	Favorable
1077	600	28	8	Favorable
1078	610	29	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (50/99)

N°	Soleil T	Température	Vent	Statut
1079	730	29	8	Favorable
1080	800	30	8	Favorable
1081	800	31	8	Moins favorable
1082	800	30	8	Favorable
1083	800	30	9	Moins favorable
1084	350	25	10	Défavorable
1085	380	26	10	Défavorable
1086	400	28	8	Favorable
1087	500	28	8	Favorable
1088	600	28	8	Favorable
1089	600	28	8	Favorable
1090	610	29	8	Favorable
1091	730	29	8	Favorable
1092	800	30	8	Favorable
1093	800	31	8	Moins favorable
1094	800	30	8	Favorable
1095	800	30	9	Moins favorable
1096	350	25	10	Défavorable
1097	380	26	10	Défavorable
1098	400	28	8	Favorable
1099	500	28	8	Favorable
1100	600	28	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (51/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
1101	600	28	8	Favorable
1102	610	29	8	Favorable
1103	730	29	8	Favorable
1104	800	30	8	Favorable
1105	800	31	8	Moins favorable
1106	800	30	8	Favorable
1107	800	30	9	Moins favorable
1108	350	25	10	Défavorable
1109	380	26	10	Défavorable
1110	400	28	10	Moins favorable
1111	500	28	10	Moins favorable
1112	600	28	8	Favorable
1113	600	28	8	Favorable
1114	610	29	8	Favorable
1115	730	29	8	Favorable
1116	800	30	8	Favorable
1117	800	31	8	Moins favorable
1118	800	30	8	Favorable
1119	800	30	9	Moins favorable
1120	350	25	10	Défavorable
1121	380	26	10	Défavorable
1122	400	28	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (52/99)

N°	Soleil T	Température	Vent	Statut
1123	500	28	8	Favorable
1124	600	28	8	Favorable
1125	600	28	8	Favorable
1126	610	29	8	Favorable
1127	730	29	8	Favorable
1128	800	30	8	Favorable
1129	800	31	8	Moins favorable
1130	800	30	8	Favorable
1131	800	30	9	Moins favorable
1132	350	25	10	Défavorable
1133	380	26	10	Défavorable
1134	399	28	8	Défavorable
1135	500	28	8	Favorable
1136	600	28	8	Favorable
1137	600	28	8	Favorable
1138	610	29	8	Favorable
1139	730	29	8	Favorable
1140	800	30	8	Favorable
1141	800	31	8	Moins favorable
1142	800	30	8	Favorable
1143	800	30	9	Moins favorable
1144	350	25	10	Défavorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (53/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
1145	380	26	10	Défavorable
1146	400	28	9	Moins favorable
1147	500	28	8	Favorable
1148	600	28	8	Favorable
1149	600	28	8	Favorable
1150	610	29	8	Favorable
1151	730	29	8	Favorable
1152	800	30	8	Favorable
1153	800	31	8	Moins favorable
1154	800	30	8	Favorable
1155	800	30	9	Moins favorable
1156	350	25	10	Défavorable
1157	380	26	10	Défavorable
1158	400	28	8	Favorable
1159	500	28	8	Favorable
1160	600	28	8	Favorable
1161	600	28	8	Favorable
1162	610	29	8	Favorable
1163	730	29	8	Favorable
1164	800	30	8	Favorable
1165	800	31	8	Moins favorable
1166	800	30	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (54/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
1167	800	30	9	Moins favorable
1168	350	25	10	Défavorable
1169	380	26	10	Défavorable
1170	400	28	8	Favorable
1171	500	28	8	Favorable
1172	600	28	8	Favorable
1173	600	28	8	Favorable
1174	610	29	8	Favorable
1175	730	29	8	Favorable
1176	800	30	8	Favorable
1177	800	31	8	Moins favorable
1178	800	30	8	Favorable
1179	800	30	9	Moins favorable
1180	350	25	10	Défavorable
1181	380	26	10	Défavorable
1182	400	28	8	Favorable
1183	500	28	8	Favorable
1184	600	28	8	Favorable
1185	600	28	8	Favorable
1186	610	29	8	Favorable
1187	730	29	8	Favorable
1188	800	30	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (55/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
1189	800	31	8	Moins favorable
1190	800	30	8	Favorable
1191	800	30	9	Moins favorable
1192	350	25	10	Défavorable
1193	380	26	10	Défavorable
1194	400	28	10	Moins favorable
1195	500	28	10	Moins favorable
1196	600	28	8	Favorable
1197	600	28	8	Favorable
1198	610	29	8	Favorable
1199	730	29	8	Favorable
1200	800	30	8	Favorable
1201	800	31	8	Moins favorable
1202	800	30	8	Favorable
1203	800	30	9	Moins favorable
1204	350	25	10	Défavorable
1205	380	26	10	Défavorable
1206	400	28	8	Favorable
1207	500	28	8	Favorable
1208	600	28	8	Favorable
1209	600	28	8	Favorable
1210	610	29	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (56/99)

N°	Soleil T	Température	Vent	Statut
1211	730	29	8	Favorable
1212	800	30	8	Favorable
1213	800	31	8	Moins favorable
1214	800	30	8	Favorable
1215	800	30	9	Moins favorable
1216	350	25	10	Défavorable
1217	380	26	10	Défavorable
1218	399	28	8	Défavorable
1219	500	28	8	Favorable
1220	600	28	8	Favorable
1221	600	28	8	Favorable
1222	610	29	8	Favorable
1223	730	29	8	Favorable
1224	800	30	8	Favorable
1225	800	31	8	Moins favorable
1226	800	30	8	Favorable
1227	800	30	9	Moins favorable
1228	350	25	10	Défavorable
1229	380	26	10	Défavorable
1230	400	28	9	Moins favorable
1231	500	28	8	Favorable
1232	600	28	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (57/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
1233	600	28	8	Favorable
1234	610	29	8	Favorable
1235	730	29	8	Favorable
1236	800	30	8	Favorable
1237	800	31	8	Moins favorable
1238	800	30	8	Favorable
1239	800	30	9	Moins favorable
1240	350	25	10	Défavorable
1241	380	26	10	Défavorable
1242	400	28	8	Favorable
1243	500	28	8	Favorable
1244	600	28	8	Favorable
1245	600	28	8	Favorable
1246	610	29	8	Favorable
1247	730	29	8	Favorable
1248	800	30	8	Favorable
1249	800	31	8	Moins favorable
1250	800	30	8	Favorable
1251	800	30	9	Moins favorable
1252	350	25	10	Défavorable
1253	380	26	10	Défavorable
1254	400	28	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (58/99)

N°	Soleil T	Température	Vent	Statut
1255	500	28	8	Favorable
1256	600	28	8	Favorable
1257	600	28	8	Favorable
1258	610	29	8	Favorable
1259	730	29	8	Favorable
1260	800	30	8	Favorable
1261	800	31	8	Moins favorable
1262	800	30	8	Favorable
1263	800	30	9	Moins favorable
1264	350	25	10	Défavorable
1265	380	26	10	Défavorable
1266	400	28	8	Favorable
1267	500	28	8	Favorable
1268	600	28	8	Favorable
1269	600	28	8	Favorable
1270	610	29	8	Favorable
1271	730	29	8	Favorable
1272	800	30	8	Favorable
1273	800	31	8	Moins favorable
1274	800	30	8	Favorable
1275	800	30	9	Moins favorable
1276	350	25	10	Défavorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (59/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
1277	380	26	10	Défavorable
1278	400	28	10	Moins favorable
1279	500	28	10	Moins favorable
1280	600	28	8	Favorable
1281	600	28	8	Favorable
1282	610	29	8	Favorable
1283	730	29	8	Favorable
1284	800	30	8	Favorable
1285	800	31	8	Moins favorable
1286	800	30	8	Favorable
1287	800	30	9	Moins favorable
1288	350	25	10	Défavorable
1289	380	26	10	Défavorable
1290	400	28	8	Favorable
1291	500	28	8	Favorable
1292	600	28	8	Favorable
1293	600	28	8	Favorable
1294	610	29	8	Favorable
1295	730	29	8	Favorable
1296	800	30	8	Favorable
1297	800	31	8	Moins favorable
1298	800	30	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (60/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
1299	800	30	9	Moins favorable
1300	350	25	10	Défavorable
1301	380	26	10	Défavorable
1302	399	28	8	Défavorable
1303	500	28	8	Favorable
1304	600	28	8	Favorable
1305	600	28	8	Favorable
1306	610	29	8	Favorable
1307	730	29	8	Favorable
1308	800	30	8	Favorable
1309	800	31	8	Moins favorable
1310	800	30	8	Favorable
1311	800	30	9	Moins favorable
1312	350	25	10	Défavorable
1313	380	26	10	Défavorable
1314	400	28	9	Moins favorable
1315	500	28	8	Favorable
1316	600	28	8	Favorable
1317	600	28	8	Favorable
1318	610	29	8	Favorable
1319	730	29	8	Favorable
1320	800	30	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (61/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
1321	800	31	8	Moins favorable
1322	800	30	8	Favorable
1323	800	30	9	Moins favorable
1324	350	25	10	Défavorable
1325	380	26	10	Défavorable
1326	400	28	8	Favorable
1327	500	28	8	Favorable
1328	600	28	8	Favorable
1329	600	28	8	Favorable
1330	610	29	8	Favorable
1331	730	29	8	Favorable
1332	800	30	8	Favorable
1333	800	31	8	Moins favorable
1334	800	30	8	Favorable
1335	800	30	9	Moins favorable
1336	350	25	10	Défavorable
1337	380	26	10	Défavorable
1338	400	28	8	Favorable
1339	500	28	8	Favorable
1340	600	28	8	Favorable
1341	600	28	8	Favorable
1342	610	29	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (62/99)

N°	Soleil T	Température	Vent	Statut
1343	730	29	8	Favorable
1344	800	30	8	Favorable
1345	600	28	8	Favorable
1346	600	28	8	Favorable
1347	600	28	8	Favorable
1348	610	29	8	Favorable
1349	730	29	8	Favorable
1350	800	30	8	Favorable
1351	800	31	8	Moins favorable
1352	800	30	8	Favorable
1353	600	28	8	Favorable
1354	600	28	8	Favorable
1355	610	29	8	Favorable
1356	730	29	8	Favorable
1357	800	30	8	Favorable
1358	800	31	8	Moins favorable
1359	800	30	8	Favorable
1360	450	30	8	Favorable
1361	460	30	9	Moins favorable
1362	460	30	9	Moins favorable
1363	470	29	7	Favorable
1364	500	30	9	Moins favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (63/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
1365	500	30	9	Moins favorable
1366	600	28	8	Favorable
1367	700	30	9	Moins favorable
1368	750	30	9	Moins favorable
1369	390	30	9	Défavorable
1370	300	30	9	Défavorable
1371	300	30	9	Défavorable
1372	400	30	7	Favorable
1373	800	29	8	Favorable
1374	800	30	9	Moins favorable
1375	800	29	8	Favorable
1376	800	30	9	Moins favorable
1377	800	28	7	Favorable
1378	800	30	9	Moins favorable
1379	800	30	9	Moins favorable
1380	700	30	8	Favorable
1381	400	30	9	Moins favorable
1382	390	30	9	Défavorable
1383	350	30	9	Défavorable
1384	350	25	10	Défavorable
1385	380	26	10	Défavorable
1386	400	28	10	Moins favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (64/99)

N°	Soleil T	Température	Vent	Statut
1387	500	28	10	Moins favorable
1388	600	28	8	Favorable
1389	600	28	8	Favorable
1390	610	29	8	Favorable
1391	730	29	8	Favorable
1392	800	30	8	Favorable
1393	800	31	8	Moins favorable
1394	800	30	8	Favorable
1395	800	30	9	Moins favorable
1396	350	25	10	Défavorable
1397	380	26	10	Défavorable
1398	400	28	8	Favorable
1399	500	28	8	Favorable
1400	600	28	8	Favorable
1401	600	28	8	Favorable
1402	610	29	8	Favorable
1403	730	29	8	Favorable
1404	800	30	8	Favorable
1405	800	31	8	Moins favorable
1406	800	30	8	Favorable
1407	800	30	9	Moins favorable
1408	350	25	10	Défavorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (65/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
1409	380	26	10	Défavorable
1410	399	28	8	Défavorable
1411	500	28	8	Favorable
1412	600	28	8	Favorable
1413	600	28	8	Favorable
1414	610	29	8	Favorable
1415	730	29	8	Favorable
1416	800	30	8	Favorable
1417	800	31	8	Moins favorable
1418	800	30	8	Favorable
1419	800	30	9	Moins favorable
1420	350	25	10	Défavorable
1421	380	26	10	Défavorable
1422	400	28	9	Moins favorable
1423	500	28	8	Favorable
1424	600	28	8	Favorable
1425	600	28	8	Favorable
1426	610	29	8	Favorable
1427	730	29	8	Favorable
1428	800	30	8	Favorable
1429	800	31	8	Moins favorable
1430	800	30	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (66/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
1431	800	30	9	Moins favorable
1432	350	25	10	Défavorable
1433	380	26	10	Défavorable
1434	400	28	8	Favorable
1435	500	28	8	Favorable
1436	600	28	8	Favorable
1437	600	28	8	Favorable
1438	610	29	8	Favorable
1439	730	29	8	Favorable
1440	800	30	8	Favorable
1441	800	31	8	Moins favorable
1442	800	30	8	Favorable
1443	800	30	9	Moins favorable
1444	350	25	10	Défavorable
1445	380	26	10	Défavorable
1446	400	28	8	Favorable
1447	500	28	8	Favorable
1448	600	28	8	Favorable
1449	600	28	8	Favorable
1450	610	29	8	Favorable
1451	730	29	8	Favorable
1452	800	30	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (67/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
1453	800	31	8	Moins favorable
1454	800	30	8	Favorable
1455	800	30	9	Moins favorable
1456	350	25	10	Défavorable
1457	380	26	10	Défavorable
1458	400	28	8	Favorable
1459	500	28	8	Favorable
1460	600	28	8	Favorable
1461	600	28	8	Favorable
1462	610	29	8	Favorable
1463	730	29	8	Favorable
1464	800	30	8	Favorable
1465	800	31	8	Moins favorable
1466	800	30	8	Favorable
1467	800	30	9	Moins favorable
1468	350	25	10	Défavorable
1469	380	26	10	Défavorable
1470	400	28	10	Moins favorable
1471	500	28	10	Moins favorable
1472	600	28	8	Favorable
1473	600	28	8	Favorable
1474	610	29	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (68/99)

N°	Soleil T	Température	Vent	Statut
1475	730	29	8	Favorable
1476	800	30	8	Favorable
1477	800	31	8	Moins favorable
1478	800	30	8	Favorable
1479	800	30	9	Moins favorable
1480	350	25	10	Défavorable
1481	380	26	10	Défavorable
1482	400	28	8	Favorable
1483	500	28	8	Favorable
1484	600	28	8	Favorable
1485	600	28	8	Favorable
1486	610	29	8	Favorable
1487	730	29	8	Favorable
1488	800	30	8	Favorable
1489	800	31	8	Moins favorable
1490	800	30	8	Favorable
1491	800	30	9	Moins favorable
1492	350	25	10	Défavorable
1493	380	26	10	Défavorable
1494	399	28	8	Défavorable
1495	500	28	8	Favorable
1496	600	28	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (69/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
1497	600	28	8	Favorable
1498	610	29	8	Favorable
1499	730	29	8	Favorable
1500	800	30	8	Favorable
1501	800	31	8	Moins favorable
1502	800	30	8	Favorable
1503	800	30	9	Moins favorable
1504	350	25	10	Défavorable
1505	380	26	10	Défavorable
1506	400	28	9	Moins favorable
1507	500	28	8	Favorable
1508	600	28	8	Favorable
1509	600	28	8	Favorable
1510	610	29	8	Favorable
1511	730	29	8	Favorable
1512	800	30	8	Favorable
1513	800	31	8	Moins favorable
1514	800	30	8	Favorable
1515	800	30	9	Moins favorable
1516	350	25	10	Défavorable
1517	380	26	10	Défavorable
1518	400	28	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (70/99)

N°	Soleil T	Température	Vent	Statut
1519	500	28	8	Favorable
1520	600	28	8	Favorable
1521	600	28	8	Favorable
1522	610	29	8	Favorable
1523	730	29	8	Favorable
1524	800	30	8	Favorable
1525	800	31	8	Moins favorable
1526	800	30	8	Favorable
1527	800	30	9	Moins favorable
1528	350	25	10	Défavorable
1529	380	26	10	Défavorable
1530	400	28	8	Favorable
1531	500	28	8	Favorable
1532	600	28	8	Favorable
1533	600	28	8	Favorable
1534	610	29	8	Favorable
1535	730	29	8	Favorable
1536	800	30	8	Favorable
1537	800	31	8	Moins favorable
1538	800	30	8	Favorable
1539	800	30	9	Moins favorable
1540	350	25	10	Défavorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (71/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
1541	380	26	10	Défavorable
1542	400	28	8	Favorable
1543	500	28	8	Favorable
1544	600	28	8	Favorable
1545	600	28	8	Favorable
1546	610	29	8	Favorable
1547	730	29	8	Favorable
1548	800	30	8	Favorable
1549	800	31	8	Moins favorable
1550	800	30	8	Favorable
1551	800	30	9	Moins favorable
1552	350	25	10	Défavorable
1553	380	26	10	Défavorable
1554	400	28	10	Moins favorable
1555	500	28	10	Moins favorable
1556	600	28	8	Favorable
1557	600	28	8	Favorable
1558	610	29	8	Favorable
1559	730	29	8	Favorable
1560	800	30	8	Favorable
1561	800	31	8	Moins favorable
1562	800	30	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (72/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
1563	800	30	9	Moins favorable
1564	350	25	10	Défavorable
1565	380	26	10	Défavorable
1566	400	28	8	Favorable
1567	500	28	8	Favorable
1568	600	28	8	Favorable
1569	600	28	8	Favorable
1570	610	29	8	Favorable
1571	730	29	8	Favorable
1572	800	30	8	Favorable
1573	800	31	8	Moins favorable
1574	800	30	8	Favorable
1575	800	30	9	Moins favorable
1576	350	25	10	Défavorable
1577	380	26	10	Défavorable
1578	399	28	8	Défavorable
1579	500	28	8	Favorable
1580	600	28	8	Favorable
1581	600	28	8	Favorable
1582	610	29	8	Favorable
1583	730	29	8	Favorable
1584	800	30	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (73/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
1585	800	31	8	Moins favorable
1586	800	30	8	Favorable
1587	800	30	9	Moins favorable
1588	350	25	10	Défavorable
1589	380	26	10	Défavorable
1590	400	28	9	Moins favorable
1591	500	28	8	Favorable
1592	600	28	8	Favorable
1593	600	28	8	Favorable
1594	610	29	8	Favorable
1595	730	29	8	Favorable
1596	800	30	8	Favorable
1597	800	31	8	Moins favorable
1598	800	30	8	Favorable
1599	800	30	9	Moins favorable
1600	350	25	10	Défavorable
1601	380	26	10	Défavorable
1602	400	28	8	Favorable
1603	500	28	8	Favorable
1604	600	28	8	Favorable
1605	600	28	8	Favorable
1606	610	29	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (74/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
1607	730	29	8	Favorable
1608	800	30	8	Favorable
1609	800	31	8	Moins favorable
1610	800	30	8	Favorable
1611	800	30	9	Moins favorable
1612	350	25	10	Défavorable
1613	380	26	10	Défavorable
1614	400	28	8	Favorable
1615	390	46	2	Défavorable
1616	811	34	14	Moins favorable
1617	811	34	14	Moins favorable
1618	380	26	10	Défavorable
1619	801	31	9	Moins favorable
1620	800	30	9	Moins favorable
1621	350	25	10	Défavorable
1622	1000	31	9	Moins favorable
1623	800	30	9	Moins favorable
1624	350	25	10	Défavorable
1625	380	26	10	Défavorable
1626	400	28	8	Favorable
1627	500	28	8	Favorable
1628	600	28	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (75/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
1629	600	28	8	Favorable
1630	610	29	8	Favorable
1631	730	29	8	Favorable
1632	800	30	8	Favorable
1633	800	31	8	Moins favorable
1634	800	30	8	Favorable
1635	800	30	9	Moins favorable
1636	350	25	10	Défavorable
1637	380	26	10	Défavorable
1638	400	28	10	Moins favorable
1639	500	28	10	Moins favorable
1640	600	28	8	Favorable
1641	600	28	8	Favorable
1642	610	29	8	Favorable
1643	730	29	8	Favorable
1644	800	30	8	Favorable
1645	800	31	8	Moins favorable
1646	800	30	8	Favorable
1647	800	30	9	Moins favorable
1648	350	25	10	Défavorable
1649	380	26	10	Défavorable
1650	400	28	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (76/99)

N°	Soleil T	Température	Vent	Statut
1651	500	28	8	Favorable
1652	600	28	8	Favorable
1653	600	28	8	Favorable
1654	610	29	8	Favorable
1655	730	29	8	Favorable
1656	800	30	8	Favorable
1657	800	31	8	Moins favorable
1658	800	30	8	Favorable
1659	800	30	9	Moins favorable
1660	350	25	10	Défavorable
1661	380	26	10	Défavorable
1662	399	28	8	Défavorable
1663	500	28	8	Favorable
1664	600	28	8	Favorable
1665	600	28	8	Favorable
1666	610	29	8	Favorable
1667	730	29	8	Favorable
1668	800	30	8	Favorable
1669	800	31	8	Moins favorable
1670	800	30	8	Favorable
1671	800	30	9	Moins favorable
1672	350	25	10	Défavorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (77/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
1673	380	26	10	Défavorable
1674	400	28	9	Moins favorable
1675	500	28	8	Favorable
1676	600	28	8	Favorable
1677	600	28	8	Favorable
1678	610	29	8	Favorable
1679	730	29	8	Favorable
1680	800	30	8	Favorable
1681	800	31	8	Moins favorable
1682	800	30	8	Favorable
1683	800	30	9	Moins favorable
1684	350	25	10	Défavorable
1685	380	26	10	Défavorable
1686	400	28	8	Favorable
1687	500	28	8	Favorable
1688	600	28	8	Favorable
1689	600	28	8	Favorable
1690	610	29	8	Favorable
1691	730	29	8	Favorable
1692	800	30	8	Favorable
1693	800	31	8	Moins favorable
1694	800	30	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (78/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
1695	800	30	9	Moins favorable
1696	350	25	10	Défavorable
1697	380	26	10	Défavorable
1698	400	28	8	Favorable
1699	500	28	8	Favorable
1700	600	28	8	Favorable
1701	600	28	8	Favorable
1702	610	29	8	Favorable
1703	730	29	8	Favorable
1704	800	30	8	Favorable
1705	600	28	8	Favorable
1706	600	28	8	Favorable
1707	600	28	8	Favorable
1708	610	29	8	Favorable
1709	730	29	8	Favorable
1710	800	30	8	Favorable
1711	800	31	8	Moins favorable
1712	800	30	8	Favorable
1713	600	28	8	Favorable
1714	600	28	8	Favorable
1715	610	29	8	Favorable
1716	730	29	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (79/99)

N°	Soleil T	Température	Vent	Statut
1717	800	30	8	Favorable
1718	800	31	8	Moins favorable
1719	800	30	8	Favorable
1720	450	30	8	Favorable
1721	460	30	9	Moins favorable
1722	460	30	9	Moins favorable
1723	470	29	7	Favorable
1724	500	30	9	Moins favorable
1725	500	30	9	Moins favorable
1726	600	28	8	Favorable
1727	700	30	9	Moins favorable
1728	750	30	9	Moins favorable
1729	390	30	9	Défavorable
1730	300	30	9	Défavorable
1731	300	30	9	Défavorable
1732	400	30	7	Favorable
1733	800	29	8	Favorable
1734	800	30	9	Moins favorable
1735	800	29	8	Favorable
1736	800	30	9	Moins favorable
1737	800	28	7	Favorable
1738	800	30	9	Moins favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (80/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
1739	800	30	9	Moins favorable
1740	700	30	8	Favorable
1741	400	30	9	Moins favorable
1742	390	30	9	Défavorable
1743	350	30	9	Défavorable
1744	350	25	10	Défavorable
1745	380	26	10	Défavorable
1746	400	28	10	Moins favorable
1747	500	28	10	Moins favorable
1748	600	28	8	Favorable
1749	600	28	8	Favorable
1750	610	29	8	Favorable
1751	730	29	8	Favorable
1752	800	30	8	Favorable
1753	800	31	8	Moins favorable
1754	800	30	8	Favorable
1755	800	30	9	Moins favorable
1756	350	25	10	Défavorable
1757	380	26	10	Défavorable
1758	400	28	8	Favorable
1759	500	28	8	Favorable
1760	600	28	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (81/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
1761	600	28	8	Favorable
1762	610	29	8	Favorable
1763	730	29	8	Favorable
1764	800	30	8	Favorable
1765	800	31	8	Moins favorable
1766	800	30	8	Favorable
1767	800	30	9	Moins favorable
1768	350	25	10	Défavorable
1769	380	26	10	Défavorable
1770	399	28	8	Défavorable
1771	500	28	8	Favorable
1772	600	28	8	Favorable
1773	600	28	8	Favorable
1774	610	29	8	Favorable
1775	730	29	8	Favorable
1776	800	30	8	Favorable
1777	800	31	8	Moins favorable
1778	800	30	8	Favorable
1779	800	30	9	Moins favorable
1780	350	25	10	Défavorable
1781	380	26	10	Défavorable
1782	400	28	9	Moins favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (82/99)

N°	Soleil T	Température	Vent	Statut
1783	500	28	8	Favorable
1784	600	28	8	Favorable
1785	600	28	8	Favorable
1786	610	29	8	Favorable
1787	730	29	8	Favorable
1788	800	30	8	Favorable
1789	800	31	8	Moins favorable
1790	800	30	8	Favorable
1791	800	30	9	Moins favorable
1792	350	25	10	Défavorable
1793	380	26	10	Défavorable
1794	400	28	8	Favorable
1795	500	28	8	Favorable
1796	600	28	8	Favorable
1797	600	28	8	Favorable
1798	610	29	8	Favorable
1799	730	29	8	Favorable
1800	800	30	8	Favorable
1801	800	31	8	Moins favorable
1802	800	30	8	Favorable
1803	800	30	9	Moins favorable
1804	350	25	10	Défavorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (83/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
1805	380	26	10	Défavorable
1806	400	28	8	Favorable
1807	500	28	8	Favorable
1808	600	28	8	Favorable
1809	600	28	8	Favorable
1810	610	29	8	Favorable
1811	730	29	8	Favorable
1812	800	30	8	Favorable
1813	800	31	8	Moins favorable
1814	800	30	8	Favorable
1815	800	30	9	Moins favorable
1816	350	25	10	Défavorable
1817	380	26	10	Défavorable
1818	400	28	8	Favorable
1819	500	28	8	Favorable
1820	600	28	8	Favorable
1821	600	28	8	Favorable
1822	610	29	8	Favorable
1823	730	29	8	Favorable
1824	800	30	8	Favorable
1825	800	31	8	Moins favorable
1826	800	30	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (84/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
1827	800	30	9	Moins favorable
1828	350	25	10	Défavorable
1829	380	26	10	Défavorable
1830	400	28	10	Moins favorable
1831	500	28	10	Moins favorable
1832	600	28	8	Favorable
1833	600	28	8	Favorable
1834	610	29	8	Favorable
1835	730	29	8	Favorable
1836	800	30	8	Favorable
1837	800	31	8	Moins favorable
1838	800	30	8	Favorable
1839	800	30	9	Moins favorable
1840	350	25	10	Défavorable
1841	380	26	10	Défavorable
1842	400	28	8	Favorable
1843	500	28	8	Favorable
1844	600	28	8	Favorable
1845	600	28	8	Favorable
1846	610	29	8	Favorable
1847	730	29	8	Favorable
1848	800	30	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (85/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
1849	800	31	8	Moins favorable
1850	800	30	8	Favorable
1851	800	30	9	Moins favorable
1852	350	25	10	Défavorable
1853	380	26	10	Défavorable
1854	399	28	8	Défavorable
1855	500	28	8	Favorable
1856	600	28	8	Favorable
1857	600	28	8	Favorable
1858	610	29	8	Favorable
1859	730	29	8	Favorable
1860	800	30	8	Favorable
1861	800	31	8	Moins favorable
1862	800	30	8	Favorable
1863	800	30	9	Moins favorable
1864	350	25	10	Défavorable
1865	380	26	10	Défavorable
1866	400	28	9	Moins favorable
1867	500	28	8	Favorable
1868	600	28	8	Favorable
1869	600	28	8	Favorable
1870	610	29	8	Favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (86/99)

N°	Soleil T	Température	Vent	Statut
1871	730	29	8	Favorable
1872	800	30	8	Favorable
1873	800	31	8	Moins favorable
1874	800	30	8	Favorable
1875	800	30	9	Moins favorable
1876	350	25	10	Défavorable
1877	380	26	10	Défavorable
1878	800	31	8	Moins favorable
1879	800	30	8	Favorable
1880	800	30	9	Moins favorable
1881	350	25	10	Défavorable
1882	380	26	10	Défavorable
1883	800	31	8	Moins favorable
1884	800	30	8	Favorable
1885	800	30	9	Moins favorable
1886	350	25	10	Défavorable
1887	380	26	10	Défavorable
1888	800	30	9	Moins favorable
1889	350	25	10	Défavorable
1890	380	26	10	Défavorable
1891	350	25	10	Défavorable
1892	350	36	10	Défavorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (87/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
1893	399	30	10	Défavorable
1894	399	25	10	Défavorable
1895	350	25	10	Défavorable
1896	350	25	10	Défavorable
1897	350	25	10	Défavorable
1898	350	25	10	Défavorable
1899	399	30	10	Défavorable
1900	350	25	10	Défavorable
1901	350	30	10	Défavorable
1902	399	25	10	Défavorable
1903	350	25	10	Défavorable
1904	350	35	10	Défavorable
1905	399	30	10	Défavorable
1906	350	25	10	Défavorable
1907	350	25	10	Défavorable
1908	350	36	10	Défavorable
1909	350	25	10	Défavorable
1910	350	25	10	Défavorable
1911	400	25	10	Moins favorable
1912	400	25	10	Moins favorable
1913	400	25	10	Moins favorable
1914	399	35	10	Défavorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (88/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
1915	399	35	10	Défavorable
1916	450	36	10	Moins favorable
1917	450	36	10	Moins favorable
1918	450	36	2	Défavorable
1919	450	36	2	Défavorable
1920	450	36	2	Défavorable
1921	350	25	10	Défavorable
1922	350	30	10	Défavorable
1923	350	30	10	Défavorable
1924	350	30	11	Défavorable
1925	350	30	11	Défavorable
1926	350	30	10	Défavorable
1927	400	25	10	Moins favorable
1928	350	36	10	Défavorable
1929	350	30	10	Défavorable
1930	400	25	10	Moins favorable
1931	350	30	11	Défavorable
1932	400	36	10	Moins favorable
1933	400	36	10	Moins favorable
1934	400	36	10	Moins favorable
1935	400	34	10	Moins favorable
1936	400	34	10	Moins favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (89/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
1937	400	35	10	Moins favorable
1938	400	35	10	Moins favorable
1939	400	34	10	Moins favorable
1940	400	34	10	Moins favorable
1941	399	30	10	Défavorable
1942	399	30	10	Défavorable
1943	400	35	10	Moins favorable
1944	400	35	10	Moins favorable
1945	399	30	10	Défavorable
1946	399	30	10	Défavorable
1947	399	30	9	Défavorable
1948	399	30	9	Défavorable
1949	400	30	9	Moins favorable
1950	400	30	9	Moins favorable
1951	550	30	9	Moins favorable
1952	550	30	9	Moins favorable
1953	400	35	10	Moins favorable
1954	400	35	10	Moins favorable
1955	399	30	10	Défavorable
1956	399	30	10	Défavorable
1957	550	30	9	Moins favorable
1958	550	30	9	Moins favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (90/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
1959	550	30	14	Moins favorable
1960	550	30	14	Moins favorable
1961	550	31	14	Moins favorable
1962	550	31	14	Moins favorable
1963	400	35	10	Moins favorable
1964	400	35	10	Moins favorable
1965	400	30	9	Moins favorable
1966	400	30	9	Moins favorable
1967	399	30	9	Défavorable
1968	399	30	9	Défavorable
1969	400	35	10	Moins favorable
1970	400	35	10	Moins favorable
1971	400	36	10	Moins favorable
1972	400	36	10	Moins favorable
1973	400	44	10	Moins favorable
1974	400	44	10	Moins favorable
1975	559	44	10	Moins favorable
1976	559	44	10	Moins favorable
1977	380	26	10	Défavorable
1978	400	34	10	Moins favorable
1979	399	35	11	Défavorable
1980	400	34	13	Moins favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (91/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
1981	399	34	11	Défavorable
1982	400	26	10	Moins favorable
1983	380	31	11	Défavorable
1984	400	34	10	Moins favorable
1985	400	34	10	Moins favorable
1986	400	34	10	Moins favorable
1987	399	36	9	Défavorable
1988	399	36	9	Défavorable
1989	399	36	9	Défavorable
1990	400	37	10	Moins favorable
1991	400	34	10	Moins favorable
1992	400	34	10	Moins favorable
1993	400	34	13	Moins favorable
1994	400	34	13	Moins favorable
1995	400	34	13	Moins favorable
1996	399	36	9	Défavorable
1997	399	36	9	Défavorable
1998	400	38	10	Moins favorable
1999	400	37	10	Moins favorable
2000	400	37	10	Moins favorable
2001	400	37	10	Moins favorable
2002	400	34	13	Moins favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (92/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
2003	400	34	13	Moins favorable
2004	400	34	13	Moins favorable
2005	400	34	13	Moins favorable
2006	399	36	9	Défavorable
2007	399	36	2	Défavorable
2008	399	36	2	Défavorable
2009	399	36	2	Défavorable
2010	400	34	13	Moins favorable
2011	400	34	13	Moins favorable
2012	400	38	10	Moins favorable
2013	400	38	10	Moins favorable
2014	400	37	10	Moins favorable
2015	400	37	10	Moins favorable
2016	600	37	10	Moins favorable
2017	600	37	10	Moins favorable
2018	780	37	10	Moins favorable
2019	780	37	10	Moins favorable
2020	901	37	10	Moins favorable
2021	901	38	10	Moins favorable
2022	901	38	10	Moins favorable
2023	901	38	14	Moins favorable
2024	901	38	14	Moins favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (93/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
2025	901	38	8	Moins favorable
2026	901	38	8	Moins favorable
2027	901	33	8	Moins favorable
2028	901	33	8	Moins favorable
2029	850	33	8	Moins favorable
2030	850	33	8	Moins favorable
2031	901	38	10	Moins favorable
2032	901	38	10	Moins favorable
2033	399	36	2	Défavorable
2034	399	36	2	Défavorable
2035	400	37	10	Moins favorable
2036	400	37	10	Moins favorable
2037	399	36	2	Défavorable
2038	399	36	2	Défavorable
2039	400	37	10	Moins favorable
2040	400	37	10	Moins favorable
2041	600	37	10	Moins favorable
2042	600	37	10	Moins favorable
2043	780	37	10	Moins favorable
2044	780	37	10	Moins favorable
2045	780	37	10	Moins favorable
2046	780	37	10	Moins favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (94/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
2047	400	37	10	Moins favorable
2048	400	37	10	Moins favorable
2049	850	33	8	Moins favorable
2050	850	33	8	Moins favorable
2051	850	33	8	Moins favorable
2052	850	33	8	Moins favorable
2053	850	33	8	Moins favorable
2054	850	33	8	Moins favorable
2055	850	33	8	Moins favorable
2056	850	33	8	Moins favorable
2057	600	37	10	Moins favorable
2058	600	37	10	Moins favorable
2059	901	38	8	Moins favorable
2060	901	38	8	Moins favorable
2061	901	33	8	Moins favorable
2062	901	33	8	Moins favorable
2063	901	33	8	Moins favorable
2064	901	33	8	Moins favorable
2065	600	37	10	Moins favorable
2066	600	37	10	Moins favorable
2067	850	33	8	Moins favorable
2068	850	33	8	Moins favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (95/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
2069	400	37	10	Moins favorable
2070	400	37	10	Moins favorable
2071	850	33	8	Moins favorable
2072	850	33	8	Moins favorable
2073	600	37	10	Moins favorable
2074	600	37	10	Moins favorable
2075	600	37	10	Moins favorable
2076	850	33	8	Moins favorable
2077	850	33	8	Moins favorable
2078	780	37	10	Moins favorable
2079	780	37	10	Moins favorable
2080	850	33	8	Moins favorable
2081	850	33	8	Moins favorable
2082	399	36	9	Défavorable
2083	399	36	9	Défavorable
2084	399	36	9	Défavorable
2085	399	36	9	Défavorable
2086	400	34	13	Moins favorable
2087	400	34	13	Moins favorable
2088	399	36	2	Défavorable
2089	399	36	2	Défavorable
2090	400	37	10	Moins favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (96/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
2091	400	37	10	Moins favorable
2092	399	36	2	Défavorable
2093	399	34	9	Défavorable
2094	399	34	8	Défavorable
2095	400	34	11	Moins favorable
2096	400	34	11	Moins favorable
2097	400	34	11	Moins favorable
2098	399	34	8	Défavorable
2099	399	34	8	Défavorable
2100	400	34	11	Moins favorable
2101	400	34	11	Moins favorable
2102	399	34	8	Défavorable
2103	399	34	8	Défavorable
2104	400	35	10	Moins favorable
2105	400	35	10	Moins favorable
2106	400	37	10	Moins favorable
2107	400	37	10	Moins favorable
2108	650	37	10	Moins favorable
2109	650	37	10	Moins favorable
2110	650	38	12	Moins favorable
2111	650	38	12	Moins favorable
2112	400	37	10	Moins favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (97/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
2113	400	37	10	Moins favorable
2114	750	39	8	Moins favorable
2115	750	39	8	Moins favorable
2116	650	37	10	Moins favorable
2117	650	37	10	Moins favorable
2118	800	38	10	Moins favorable
2119	800	38	10	Moins favorable
2120	800	38	13	Moins favorable
2121	800	38	13	Moins favorable
2122	800	38	8	Moins favorable
2123	800	38	8	Moins favorable
2124	650	38	12	Moins favorable
2125	650	38	12	Moins favorable
2126	800	38	10	Moins favorable
2127	800	38	10	Moins favorable
2128	400	35	10	Moins favorable
2129	400	35	10	Moins favorable
2130	800	38	10	Moins favorable
2131	800	38	10	Moins favorable
2132	750	39	8	Moins favorable
2133	800	38	10	Moins favorable
2134	800	38	10	Moins favorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (98/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
2135	399	34	8	Défavorable
2136	400	26	10	Moins favorable
2137	400	37	10	Moins favorable
2138	400	37	9	Moins favorable
2139	400	37	11	Moins favorable
2140	400	38	11	Moins favorable
2141	400	38	11	Moins favorable
2142	400	35	11	Moins favorable
2143	400	35	10	Moins favorable
2144	650	35	10	Moins favorable
2145	801	35	8	Moins favorable
2146	801	35	8	Moins favorable
2147	750	35	8	Moins favorable
2148	750	35	8	Moins favorable
2149	800	35	8	Moins favorable
2150	800	35	11	Moins favorable
2151	800	35	11	Moins favorable
2152	800	37	11	Moins favorable
2153	400	34	10	Moins favorable
2154	500	42	9	Moins favorable
2155	400	36	10	Moins favorable
2156	399	34	8	Défavorable

Détails pour la simulation photovoltaïque (99/99)

N°	Soleil	Température	Vent	Statut
2157	400	35	10	Moins favorable
2158	399	34	9	Défavorable
2159	400	34	10	Moins favorable
2160	400	34	10	Moins favorable